

UPS交換用バッテリーのご案内
SANUPS A11F 型番A11F□□2B

2014/12/25
山洋電気株式会社
営業本部

■バッテリー交換についてのご注意

- ・バッテリー交換作業は、製品の点検整備を合わせて、当社へのご用命を推奨しております。
- ・ご用命の際は、シリアル番号をご確認の上、ご購入ルートへ相談されることを推奨しております。
UPSがカスタマイズ製品の場合は、容量・保持時間がカタログ掲載品と同じでも、交換用バッテリーの型番が異なる場合があります。
- ・当社以外、または当社指定外の作業によりバッテリー交換を行う場合、交換作業中および交換作業に起因して発生した損害※は、当社の保証の対象外となります。
当社以外、または当社指定外の作業により交換作業を行う場合は、当該作業者の責任において交換作業を実施してください。
- ・当社が指定したバッテリー以外を使用しないで下さい。また、新旧異なるものを混ぜて使用しないで下さい。バッテリーの寿命低下、漏液、発熱の原因になることがあります。
- ・下表の「お客さま先でのバッテリー交換」が否(×)となっているものは、交換用バッテリー型番を非開示にしております。ご購入ルートへお問合せ下さい。
- ・当社のUPSが他社装置の構成部品として使用されている場合、装置メーカー以外の判断で修理や改造を行うと、装置メーカーの保証や製品サポートが受けられなくなる可能性があります。
お客さまより、装置メーカーへのお問合せをお願いいたします。
当社では装置全体の仕様や状況が確認できないため、UPS単体の範囲を超えたご質問、ならびに、代替品の推奨などのお問合せはご容赦ください。

※ 損害には、装置や負荷機器の損害、データの損害、逸失利益などを含みます。ただし、これらに限定されません。

入出力仕様			型名	タイプ (ST:自立, RM:ラックマウント)	バックアップ 時間[分]	UPS本体型番	数量	増設バッテリー盤1	数量	増設バッテリー盤2	数量	交換用バッテリー型番	数量	お客さま先でのバッテリー交換 可○否×
交流入力	交流出力	出力容量												
単相2線 100V/ 110V/ 115V/ 120V	単相2線 100V/ 110V/ 115V/ 120V	1kVA	A11F102B	ST/RM	9	A11F102B001P	1	—	—	—	—	BPA11F102B	1	○
				ST/RM	30	A11F102B011P	1	BCA11F102A00	1	—	—	BPA11F102B	3	○
				ST/RM	60	A11F102B021P	1	BCA11F102A00	2	BCA11F102A01	1	BPA11F102B	5	○
				ST(RM)	180	A11F102B031P	1	BCA11F102A03(RM)	1	—	—	×	—	×
		1.5kVA	A11F152B	ST/RM	7	A11F152B001P	1	—	—	—	—	BPA11F152B	1	○
				ST/RM	30	A11F152B011P	1	BCA11F152A00	1	—	—	BPA11F152B	3	○
				ST/RM	60	A11F152B021P	1	BCA11F152A00	2	BCA11F152A01	1	BPA11F152B	5	○
				ST(RM)	180	A11F152B031P	1	BCA11F152A03(RM)	1	—	—	×	—	×
		2kVA	A11F202B <コンセント仕様> <T:端子台仕様>	ST(RM)	10	A11F202(R)B001(T)	1	—	—	—	—	BPA11F202	1	○
				ST(RM)	30	A11F202(R)B011(T)	1	BCA11F202A01(RM)	1	—	—	BPA11F202	2	○
				ST(RM)	60	A11F202(R)B021(T)	1	BCA11F202A02(RM)	1	—	—	×	—	×
				ST(RM)	180	A11F202(R)B031(T)	1	BCA11F202A03(RM)	1	—	—	×	—	×
		3kVA	A11F302B <コンセント仕様> <T:端子台仕様>	ST(RM)	10	A11F302(R)B001(T)	1	—	—	—	—	BPA11F302	1	○
				ST(RM)	30	A11F302(R)B011(T)	1	BCA11F302A01(RM)	1	—	—	BPA11F302	2	○
				ST(RM)	60	A11F302(R)B021(T)	1	BCA11F302A02(RM)	1	—	—	×	—	×
				ST	180	A11F302B031(T)	1	BCA11F302A03(RM)	1	—	—	×	—	×

※バックアップ時間が標準の場合です。