

SANUPS A11N/A11N-Li シリーズ 装置レビジョンの確認

- 取扱説明書をダウンロードするときは、装置レビジョンに対応した取扱説明書をダウンロードしてください。
- 装置レビジョンは、UPSに貼られている銘板で確認することができます。
下図の位置に貼られている定格銘板の「SERIAL No.」、または型番ラベルの「S/N」に記載されている番号末尾のアルファベットが装置レビジョンです。
どちらも、同じ「SERIAL No.」が記載されています。

定格銘板（例）

SANUPS		SANYO DENKI	
PRODUCT NAME	無停電電源装置		
MODEL	A11N***		
TYPE	A11N*****		
INPUT	AC200/208/220/230/240V 1φ,50/60Hz,100.8Amax		
OUTPUT	AC200/208/220/230/240V 100.0/96.2/90.9/87.0/83.3A 1φ,50/60Hz,18.0kW,20.0kVA		
TEMPERATURE RANGE	0~40°C		
RATED CONDITIONAL			
SHORT-CIRCUIT CURRENT	** kA		
SERIAL No.	0120101111U	A	
MASS	*** kg	DATE	****
SANYO DENKI CO.,LTD.		MADE IN JAPAN Tokyo,170-8451,JAPAN	

装置レビジョン

型番ラベル（例）

TYPE	A11N*****	
S/N	0120101111U	A

装置レビジョン

ご注意

「SERIAL No.」、「S/N」の ② のアルファベットが装置レビジョンです。
①の末尾の「U」または「P」は工場識別コードです。
装置レビジョンではありませんので、間違えないように注意してください。

数字 11 桁 + 工場識別コード

SERIAL No. xxxxxxxxxxxxxU A

工場識別コード 装置レビジョン