


SANUPS E11B 装置レビジョンの確認

UPSの装置レビジョンは、UPS上面および背面に貼られている定格銘板で確認することができます。

- 定格銘板の「SERIAL No.」に記載されている番号末尾のアルファベットが装置レビジョンです。
上面、背面の定格銘板には同じ「SERIAL No.」が記載されています。どちらか確認しやすい定格銘板で確認してください。
- 取扱説明書をダウンロードするときは、装置レビジョンに対応した取扱説明書をダウンロードしてください。

UPS上面




例 定格銘板

SANUPS		SANYO DENKI	
TYPE	E11B102A001AM		
INPUT	AC100/110/115/120V, 50/60Hz, 1.1kVA		
OUTPUT	AC100/110/115/120V, 50/60Hz, 1.0kVA		
SERIAL No.	01201011111U A		
MASS	15kg	DATE	JAN.01
SANYO DENKI CO.,LTD. TOKYO, 170-8451, JAPAN			

装置レビジョン

UPS背面



TYPE	E11B102A001AM		
SERIAL No.	01201011111U A		

装置レビジョン

UL/CE モデルの場合

例 定格銘板

SANUPS		SANYO DENKI	
MODEL	E11B102U001J		
MODELE			
INPUT	AC100/110/115/120V		
ENTREE	12Amax, 1 φ50/60Hz		
OUTPUT	AC100/110/115/120V		
SORTIE	10/9.1/8.7/8.3A		
	1 φ50/60Hz, 0.8kW, 1.0kVA		
TEMPERATURE RANGE	-10~40°C		
PLAGE DE TEMPERATURE			
SERIAL No.	01201011111U A		
NUMERO DE SERIE			
TYPE	E11B102A001AMUJ		
MASS	15kg	DATE	JAN.01
MADE IN Tokyo, 170-8451, JAPAN			
SANYO DENKI CO.,LTD.			

装置レビジョン

ご注意

「SERIAL No.」の右から2番目のアルファベット「U」または「P」は、工場識別コードです。装置レビジョンではありませんので、間違えないように注意してください。

SERIAL No. xxxxxxxxxxxx **U** **A**
工場識別コード ↑ 装置レビジョン